



**Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль
(место составления акта)

«20» февраля 2021 г.
(дата составления акта)

10 час. 00 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 26**

В период с 18 февраля по 20 февраля 2021 года по адресу: г. Ярославль, ул. Ранняя, 9а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от «01» февраля 2021 года № 26

была проведена плановая проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 240».

Продолжительность проверки: с 10 ч. 00 мин 18.02.2021 г. до 10ч. 00 мин. 20.02.2021 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) Заведующий МДОУ «Детский сад №240» Ромазан Ирина Евгеньевна 03.02.2021г. в 13:54.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

И. Ромазан

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор города Ярославля по пожарному надзору Ракушкин Вадим Георгиевич.

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МДОУ «Детский сад №240» Ромазан Ирина Евгеньевна

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание соответствует классу функциональной пожарной опасности Ф1.1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 806 объект, относится к категории высокого риска.


■ **В ходе проведения проверки:**

- Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


№ п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	В здании (на путях эвакуации в проходах, коридорах и лестничных клетках) отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п. 37 ППР в РФ; п.9 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 7.6.1. п. 7.6.3 СП 52.13130.2016	МДОУ «Детский сад №240»
2.	Декларация пожарной безопасности не уточнена или не разработана вновь т.к. изменены содержащиеся в ней сведения, а также изменены требования пожарной безопасности (отменены ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390; СНиП 21-01-97* и др.).	п.6 ст.64 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; Приказ МЧС РФ от 16.03.2020г. №171	МДОУ «Детский сад №240»
3.	Отсутствует, не заведен Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.17, п.30, п.43, п.50, п.52, п.54, п.60 ППР в РФ	МДОУ «Детский сад №240»
4.	Дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	п. 6 ППР в РФ	МДОУ «Детский сад №240»

№ П	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
5.	Двери эвакуационных выходов, ведущие из тамбуров первого этажа наружу, оборудованы замками, не обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 ППР в РФ	МДОУ «Детский сад №240»

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



 (подпись проверяющего)



 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: - Предписание от 20.02.2021г. № 26/1/1; Чек-лист Ф1.1

Подпись лиц(а), проводившего проверку:
Государственный инспектор города Ярославля
по пожарному надзору Ракушкин В.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» февраля 20 21 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МДОУ «Детский сад №240» Ромазан Ирина Евгеньевна

(ф.и.о., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, ип, его уполномоченного представителя)

«20» февраля 20 21 г.



 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)