

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 240»

Приказ

от 20.02.2021 г.

№ 01-04/24

О мерах по устранению выявленных
нарушений пожарным надзором
г.Ярославля

На основании предписания №26/1/1 об устранении нарушений
обязательных требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара от 01.02.2021 г.
пожарного надзора г.Ярославля

Приказываю:

1. Утвердить план по устранению выявленных нарушений пожарным надзором г.Ярославля. (Приложение №1)
2. Предоставить отчет об исполнении предписания в пожарный надзор г.Ярославля и разместить на сайте ДООУ в срок до 14.02.2022 г.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий



Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 240»
150034, г. Ярославль, ул. Ранняя, 9а
Телефон 38-48-44

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель учреждения

Ромашин И.Е. Романов
И.Е. Романов

Приказ № 01-04/24/20» февраля 2021



ПЛАН

по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности по предписанию № 26/1/1 от 20.02.2021 г.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись о выполнении (указывается только выполнение))
1	2	3	4	5
1	В здании (на путях эвакуации в проходах, коридорах и лестничных клетках) выполнить аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п. 37 ППР в РФ; п.9 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 7.6.1. п. 7.6.3 СП 52.13130.2016	14.02.2022	
2	Уточнить декларацию пожарной безопасности в соответствии с изменениями, содержащихся в ней сведений, в соответствии с требованиями пожарной безопасности.	п.6 ст.64 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; Приказ МЧС РФ от 16.03.2020г. №171	23.03.2021	
3	Завести Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.17, п.30, п.43, п.50, п.52, п.54, п.60 ППР в РФ	20.03.2021	
4	Дежурный персонал обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	п. 6 ППР в РФ	14.02.2022	
5	Двери эвакуационных выходов, ведущие из тамбуров первого этажа наружу, оборудовать замками, обеспечивающими возможность свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 ППР в РФ	20.03.2021	